

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в Зеленоградском административном округе города Москвы

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском административном округе города
Москвы


Юридический адрес: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2, 3, 4, тел.: +74956873619
e-mail: fguz@mossanepid.ru
ОГРН 1057717015400 ИНН 7717149663

Адреса мест осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1, тел.:
8 (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии, Руководитель
испытательно-лабораторного центра филиала



Е.А. Кадыкова
04.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 77-00-42/12850-26 от 04.09.2026

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ФИРСАНОВКА ЛАЙФ" (ИНН 5044108265 ОГРН 1175007004996) тел: +7 9060986000, email: firsanovka.tsn@mail.ru
2. Юридический адрес: Московская область, ХИМКИ, Д ПОДОЛИНО, МКР. ФИРСАНОВКА-ЛАЙФ, К. 7, КВ. 2
Фактический адрес: Московская обл, г Химки, д Подolino, мкр. Фирсановка-Лайф
3. Наименование образца испытаний: Вода скважины
4. Место отбора: Резервуар чистой воды №2, Московская обл, г Солнечногорск, д Подolino, мкр. Фирсановка-Лайф
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 31.08.2026 10:15 - 10:35
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена Заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.08.2026 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №238/26 от 22 июля 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 31 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 77-00-42/12850-13-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТВ-80	32
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80	40

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 31.08.2026 11:10 дата начала испытаний 31.08.2026 11:10, дата окончания испытаний 02.09.2026 16:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0 КОЕ/см ³	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.И. Абакумова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 77-00-42/12850-26 от 04.09.2026